

Kreuzungs- und Annäherungsverzeichnis	Planfeststellungsunterlage	Anlage 5.01
----------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname 110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann	Leitungsabschnitt M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann	Leitungsnummer LH-08-O58/1 u. O58/2
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  i. V. </div> <div style="text-align: center;">  i. A. </div> </div>	 <p>SPIE SAG GmbH GB-S CeGIT Landshuter Straße 65 84030 Ergolding</p>	
Stand															
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz													
geprüft	18.06.2020	Obermeier													
Revision															

Bauwerks- nummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
LTG. 7.6	0+122.43	Regenwasserableitung	genaue Lage unbekannt	Edmüller Robert, Speck 6a, 84384 Wittibreit Edmüller Wilhelm, Blumenstraße 27, 84359 Simbach		Anlage 2, Blatt 1 Anlage 3, Blatt 1
LTG. 7.2	0+203.62	Telekom Kabel		Deutsche Telekom Technik GmbH PTI 12 Bajuwarenstraße 4 93053 Regensburg	Bohrung	Anlage 2, Blatt 1 Anlage 3, Blatt 1 Anlage 5, Blatt 2
LTG. 7.5	0+205.43	Wasserleitung Verlegetiefe 1.60 m		VG Tann, Marktplatz 6, 84367 Tann	Bohrung	Anlage 2, Blatt 1 Anlage 3, Blatt 1 Anlage 5, Blatt 2
LTG. 7.2	0+205.98	Telekom Kabel		Deutsche Telekom Technik GmbH PTI 12 Bajuwarenstraße 4 93053 Regensburg	Bohrung	Anlage 2, Blatt 1 Anlage 3, Blatt 1 Anlage 5, Blatt 2
VER. 2.3	0+211.13	St 2112 Abs. 500 Station 0,965	Simbach - Pfarrkirchen	Staatliches Bauamt Passau Servicestelle Pfarrkirchen Arnstorfer Straße 11 84347 Pfarrkirchen	Bohrung	Anlage 2, Blatt 1 Anlage 3, Blatt 1 Anlage 5, Blatt 2
LTG. 7.1	0+749.99	20-kV-Kabel 1 PVC-Rohr DN 160 1 PVC-Rohr DN 50 Abstand 40 cm Verlegetiefe 1.00 m	geplant NA2XS2Y 3x1x240	Bayernwerk Netz GmbH, Netzdienste Eggenfelden, Landshuter Straße 22, 84307 Eggenfelden		Anlage 2, Blatt 2 Anlage 3, Blatt 2

Kreuzungs- und Annäherungsverzeichnis	Planfeststellungsunterlage	Anlage 5.01
----------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname 110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann	Leitungsabschnitt M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann	Leitungsnummer LH-08-O58/1 u. O58/2
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i. V. </div> <div style="text-align: center;">  i. A. </div> </div>
Stand														
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz												
geprüft	18.06.2020	Obermeier												
Revision														
	SPIE SAG GmbH GB-S CeGIT Landshuter Straße 65 84030 Ergolding													

Bauwerksnummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
VER. 2.5	0+751.34	Wirtschaftsweg		Die Anlieger		Anlage 2, Blatt 2 Anlage 3, Blatt 2
LTG. 7.5	0+754.48	Wasserleitung Verlegetiefe 1.60 m		VG Tann, Marktplatz 6, 84367 Tann		Anlage 2, Blatt 2 Anlage 3, Blatt 2
GEL. 3.3	0+951.59	Graben		Ramstetter Regina (geb. Janetzky) Willenbach 28 84367 Reut	Bohrung	Anlage 2, Blatt 2 Anlage 3, Blatt 2 Anlage 5, Blatt 3
VER. 2.6	1+159.73	Wirtschaftsweg		Die Anlieger		Anlage 2, Blatt 3 Anlage 3, Blatt 3
GEL. 3.3	1+458.66	Graben		Schantz Marianne (geb. Ammer), Willenbach 29, 84367 Reut Moosbauer Josef, Willenbach 23a, 84367 Reut		Anlage 2, Blatt 3 Anlage 3, Blatt 3
LTG. 7.5	1+473.67	Wasserleitung Verlegetiefe 1.60 m	geplant	Moosbauer Josef Willenbach 23a 84367 Reut		Anlage 2, Blatt 3 Anlage 3, Blatt 3

Kreuzungs- und Annäherungsverzeichnis	Planfeststellungsunterlage	Anlage 5.01
----------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname 110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann	Leitungsabschnitt M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann	Leitungsnummer LH-08-O58/1 u. O58/2
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020 <i>H. Seif</i> i. V. <i>S. Horn</i> i. A.	 SPIE SAG GmbH GB-S CeGIT Landshuter Straße 65 84030 Ergolding
Stand														
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz												
geprüft	18.06.2020	Obermeier												
Revision														
bayerwerk														

Bauwerksnummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
LTG. 7.1	1+561.39	20-kV-Kabel	NA2XS(FL)2Y 3x1x150	Bieringer Lorenz Willenbach 22a 84367 Reut	Bohrung	Anlage 2, Blatt 3 Anlage 3, Blatt 3 Anlage 5, Blatt 4
LTG. 7.1	1+577.57	20-kV-Kabel 2 PVC-Rohr DN 160 1 PVC-Rohr DN 50 Abstand 40 cm Verlegetiefe 1.00 m	geplant 2 x NA2XS2Y 3x1x240	Bayernwerk Netz GmbH, Netzdienste Eggenfelden, Landshuter Straße 22, 84307 Eggenfelden	Bohrung	Anlage 2, Blatt 3 Anlage 3, Blatt 3 Anlage 5, Blatt 4
VER. 2.5	1+600.09	O.V.-Straße	Kr. PAN 10 - Hörathal	Gemeinde Reut Marktplatz 6 84367 Tann	Bohrung	Anlage 2, Blatt 3 Anlage 3, Blatt 3 Anlage 5, Blatt 4
LTG. 7.2	1+606.88	Telekom Kabel		Deutsche Telekom Technik GmbH PTI 12 Bajuwarenstraße 4 93053 Regensburg	Bohrung	Anlage 2, Blatt 3 Anlage 3, Blatt 3 Anlage 5, Blatt 4
LTG. 4.3	1+814.21	20-kV-Freileitung	AI/St 3x50/8	Bayernwerk Netz GmbH, Netzdienste Eggenfelden, Landshuter Straße 22, 84307 Eggenfelden		Anlage 2, Blatt 4 Anlage 3, Blatt 4
GEL. 3.3	2+034.83	Graben		Gruber Richard, Hörathal 1, 84367 Reut Karpfinger Josef, Willenbach 9, 84367 Reut	Bohrung	Anlage 2, Blatt 4 Anlage 3, Blatt 4 Anlage 5, Blatt 5

Kreuzungs- und Annäherungsverzeichnis	Planfeststellungsunterlage	Anlage 5.01
----------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname 110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann	Leitungsabschnitt M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann	Leitungsnummer LH-08-O58/1 u. O58/2
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="3">Stand</td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020 i. V.  i. A. 	 SPIE SAG GmbH GB-S CeGIT Landshuter Straße 65 84030 Ergolding
Stand														
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz												
geprüft	18.06.2020	Obermeier												
Revision														
														

Bauwerksnummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
VER. 2.5	2+155.72	Wirtschaftsweg		Gemeinde Reut Marktplatz 6 84367 Tann		Anlage 2, Blatt 4 Anlage 3, Blatt 4
LTG. 7.5	2+320.54	Wasserleitung Verlegetiefe 1.60 m		VG Tann, Marktplatz 6, 84367 Tann	Bohrung	Anlage 2, Blatt 4 Anlage 3, Blatt 4 Anlage 5, Blatt 6
VER. 2.5	2+321.25	O.V.-Straße	Kr. PAN 10 - Hörathal	Gemeinde Reut Marktplatz 6 84367 Tann	Bohrung	Anlage 2, Blatt 4 Anlage 3, Blatt 4 Anlage 5, Blatt 6
LTG. 7.2	2+325.93	Telekom Kabel		Deutsche Telekom Technik GmbH PTI 12 Bajuwarenstraße 4 93053 Regensburg	Bohrung	Anlage 2, Blatt 4 Anlage 3, Blatt 4 Anlage 5, Blatt 6
VER. 2.6	2+348.97	Wirtschaftsweg		Gemeinde Reut Marktplatz 6 84367 Tann	Bohrung	Anlage 2, Blatt 4 Anlage 3, Blatt 4 Anlage 5, Blatt 6
GEL. 3.3	2+616.72	Graben		Pichlmeier Georg und Veronika (geb. Buchner) Edermanning 7 84367 Reut	Bohrung	Anlage 2, Blatt 4 Anlage 3, Blatt 4 Anlage 5, Blatt 7

Kreuzungs- und Annäherungsverzeichnis	Planfeststellungsunterlage	Anlage 5.01
----------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname 110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann	Leitungsabschnitt M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann	Leitungsnummer LH-08-O58/1 u. O58/2
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020 i. V.  i. A. 	 SPIE SAG GmbH GB-S CeGIT Landshuter Straße 65 84030 Ergolding
Stand														
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz												
geprüft	18.06.2020	Obermeier												
Revision														
														

Bauwerksnummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
LTG. 7.1	2+673.01	2 x 0.4-kV-Kabel	genaue Lage unbekannt	Brunner Ernst und Franz Hörathal 6 84367 Reut		Anlage 2, Blatt 5 Anlage 3, Blatt 5
VER. 2.6	2+689.27	Wirtschaftsweg		Die Anlieger		Anlage 2, Blatt 5 Anlage 3, Blatt 5
GEL. 3.3	2+929.75	Graben		Tauer Raimund, Willenbach 5a, 84367 Reut Winklhofer Markus, Großölbrunn 1, 84367 Reut	Bohrung	Anlage 2, Blatt 6 Anlage 3, Blatt 6 Anlage 5, Blatt 8
VER. 2.5	2+987.25	Zufahrtsstraße	zu Kleinölbrunn 2	Gemeinde Reut Marktplatz 6 84367 Tann	Bohrung	Anlage 2, Blatt 6 Anlage 3, Blatt 6 Anlage 5, Blatt 8
LTG. 7.2	2+992.59	Telekom Kabel		Deutsche Telekom Technik GmbH PTI 12 Bajuwarenstraße 4 93053 Regensburg	Bohrung	Anlage 2, Blatt 6 Anlage 3, Blatt 6 Anlage 5, Blatt 8
LTG. 7.1	3+202.11 bis 3+749.39	20-kV-Kabel	NA2XS2Y 3x1x240 Parallelführung von 3+202.11 bis Kreuzung	Bayernwerk Netz GmbH, Netzdienste Eggenfelden, Landshuter Straße 22, 84307 Eggenfelden	Inbetriebnahme des Kabels Ende Oktober 2017 Annäherung	Anlage 2, Blatt 6 und Blatt 7 Anlage 3, Blatt 6 und Blatt 7

Kreuzungs- und Annäherungsverzeichnis	Planfeststellungsunterlage	Anlage 5.01
----------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname 110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann	Leitungsabschnitt M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann	Leitungsnummer LH-08-O58/1 u. O58/2
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  i. V. </div> <div style="text-align: center;">  i. A. </div> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>SPIE SAG GmbH GB-S CeGIT Landshuter Straße 65 84030 Ergolding</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>
Stand														
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz												
geprüft	18.06.2020	Obermeier												
Revision														

Bauwerksnummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
VER. 2.6	3+509.91	Wirtschaftsweg (auf Flur-Nr. 964)		Franz und Stefan Kurzlechner GbR Kleinölbrenn 1 84367 Reut		Anlage 2, Blatt 6 Anlage 3, Blatt 6
GEB. 6.1	3+543.45	Halle	geplant (auf Flur-Nr. 964)	Franz und Stefan Kurzlechner GbR Kleinölbrenn 1 84367 Reut	Annäherung 1,65m zum DBK-Streifen	Anlage 2, Blatt 6 Anlage 3, Blatt 6
VER. 2.6	3+546.05	Wirtschaftsweg (auf Flur-Nr. 964)		Franz und Stefan Kurzlechner GbR Kleinölbrenn 1 84367 Reut		Anlage 2, Blatt 6 Anlage 3, Blatt 6
LTG. 7.1	3+580.00	20-kV-Kabel	2x NA2XS2Y 3x1x240 2x Leerrohr	Bayerwerk Netz GmbH, Netzdienste Eggenfelden, Landshuter Straße 22, 84307 Eggenfelden Kabel zur Station Kleinölbrenn		Anlage 2, Blatt 6 und Blatt 7 Anlage 3, Blatt 6 und Blatt 7
LTG. 7.1	3+749.39	20-kV-Kabel 1 PVC-Rohr DN 160 1 PVC-Rohr DN 50 Abstand 40 cm Verlegetiefe 1.00 m	NA2XS2Y 3x1x240	Bayerwerk Netz GmbH, Netzdienste Eggenfelden, Landshuter Straße 22, 84307 Eggenfelden		Anlage 2, Blatt 7 Anlage 3, Blatt 7
LTG. 7.5	3+753.97	Wasserleitung Verlegetiefe 1.60 m		VG Tann, Marktplatz 6, 84367 Tann		Anlage 2, Blatt 7 Anlage 3, Blatt 7

Kreuzungs- und Annäherungsverzeichnis	Planfeststellungsunterlage	Anlage 5.01
----------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname 110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann	Leitungsabschnitt M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann	Leitungsnummer LH-08-O58/1 u. O58/2
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  i. V. </div> <div style="text-align: center;">  i. A. </div> </div>	 <div style="margin-top: 5px;"> SPIE SAG GmbH GB-S CeGIT Landshuter Straße 65 84030 Ergolding </div>	
Stand															
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz													
geprüft	18.06.2020	Obermeier													
Revision															

Bauwerks- nummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
VER. 2.5	3+754.15	Wirtschaftsweg		Gemeinde Reut Marktplatz 6 84367 Tann		Anlage 2, Blatt 7 Anlage 3, Blatt 7
LTG. 5.1	3+765.38	Telekom Freileitung		Deutsche Telekom Technik GmbH PTI 12 Bajuwarenstraße 4 93053 Regensburg		Anlage 2, Blatt 7 Anlage 3, Blatt 7
LTG. 7.1	3+780.09	0.4-kV-Kabel	NAY2Y 4x150	Bayernwerk Netz GmbH, Netzdienste Eggenfelden, Landshuter Straße 22, 84307 Eggenfelden		Anlage 2, Blatt 7 Anlage 3, Blatt 7
LTG. 7.1	3+842.10	Privatkabel	genaue Lage unbekannt	Ernst-Günther Prex Klöbl 5 84367 Reut		Anlage 2, Blatt 7 Anlage 3, Blatt 7
LTG. 7.1	3+926.84	20-kV-Kabel (außer Betrieb)	NA2XS2Y 3x1x240	Bayernwerk Netz GmbH, Netzdienste Eggenfelden, Landshuter Straße 22, 84307 Eggenfelden Kabel zur Station Randling R2 (Kleinölbrunn)		Anlage 2, Blatt 7 Anlage 3, Blatt 7
LTG. 7.1	3+943.76	20-kV-Kabel 1 PVC-Rohr DN 160 1 PVC-Rohr DN 50 Abstand 40 cm Verlegetiefe 1.00 m	NA2XS2Y 3x1x240	Bayernwerk Netz GmbH, Netzdienste Eggenfelden, Landshuter Straße 22, 84307 Eggenfelden Kabel zur Station Randling R2 (Kleinölbrunn)		Anlage 2, Blatt 7 Anlage 3, Blatt 7

Kreuzungs- und Annäherungsverzeichnis	Planfeststellungsunterlage	Anlage 5.01
----------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname 110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann	Leitungsabschnitt M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann	Leitungsnummer LH-08-O58/1 u. O58/2
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  i. V. </div> <div style="text-align: center;">  i. A. </div> </div>	 <div style="margin-top: 5px;"> SPIE SAG GmbH GB-S CeGIT Landshuter Straße 65 84030 Ergolding </div>	
Stand															
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz													
geprüft	18.06.2020	Obermeier													
Revision															

Bauwerksnummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
LTG. 7.1	4+050.81	0.4-kV-Kabel	NAYY 4x150	Bayernwerk Netz GmbH, Netzdienste Eggenfelden, Landshuter Straße 22, 84307 Eggenfelden		Anlage 2, Blatt 7 Anlage 3, Blatt 7
LTG. 7.5	4+054.26	Wasserleitung	genaue Lage unbekannt	Hennersberger Robert Obergutut 1 84367 Reut		Anlage 2, Blatt 7 Anlage 3, Blatt 7
LTG. 7.6	4+088.88	Regenwasserableitung	genaue Lage unbekannt	Hennersberger Robert Obergutut 1 84367 Reut		Anlage 2, Blatt 7 Anlage 3, Blatt 7
GEL. 3.3	4+194.30	Graben		Hennersberger Robert, Obergutut 1, 84367 Reut Erhart Alfons und Helga Thekla (geb. Schnellinger), Klöbl 2, 84367 Reut		Anlage 2, Blatt 7 Anlage 3, Blatt 7
LTG. 5.1	4+455.47	Telekom Freileitung		Deutsche Telekom Technik GmbH PTI 12 Bajuwarenstraße 4 93053 Regensburg		Anlage 2, Blatt 7 Anlage 3, Blatt 7
LTG. 5.1	4+490.33	Telekom Freileitung		Deutsche Telekom Technik GmbH PTI 12 Bajuwarenstraße 4 93053 Regensburg	Bohrung	Anlage 2, Blatt 8 Anlage 3, Blatt 8 Anlage 5, Blatt 9

Kreuzungs- und Annäherungsverzeichnis	Planfeststellungsunterlage	Anlage 5.01
----------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname 110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann	Leitungsabschnitt M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann	Leitungsnummer LH-08-O58/1 u. O58/2
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020 i. V.  i. A. 	 SPIE SAG GmbH GB-S CeGIT Landshuter Straße 65 84030 Ergolding
Stand														
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz												
geprüft	18.06.2020	Obermeier												
Revision														
														

Bauwerksnummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
LTG. 7.2	4+491.61	Telekom Kabel		Deutsche Telekom Technik GmbH PTI 12 Bajuwarenstraße 4 93053 Regensburg	Bohrung	Anlage 2, Blatt 8 Anlage 3, Blatt 8 Anlage 5, Blatt 9
LTG. 7.5	4+492.26	Wasserleitung Verlegetiefe 1.60 m		VG Tann, Marktplatz 6, 84367 Tann	Bohrung	Anlage 2, Blatt 8 Anlage 3, Blatt 8 Anlage 5, Blatt 9
LTG. 5.1	4+497.17	Telekom Freileitung		Deutsche Telekom Technik GmbH PTI 12 Bajuwarenstraße 4 93053 Regensburg	Bohrung	Anlage 2, Blatt 8 Anlage 3, Blatt 8 Anlage 5, Blatt 9
VER. 2.4	4+498.00	Kr. PAN 15 Abs. 100 Station 1,738	Tann - Zimmern	Landkreis Rottal-Inn Ringstraße 4 84347 Pfarrkirchen	Bohrung	Anlage 2, Blatt 8 Anlage 3, Blatt 8 Anlage 5, Blatt 9
LTG. 7.2	4+622.94	Telekom Kabel	Tiefe 80cm (Lage ungenau)	Deutsche Telekom Technik GmbH PTI 12 Bajuwarenstraße 4 93053 Regensburg		Anlage 2, Blatt 8 Anlage 3, Blatt 8
VER. 2.5	4+646.36	O.V.-Straße	Mundsberg - Kr. PAN 15	Gemeinde Reut Marktplatz 6 84367 Tann	Bohrung	Anlage 2, Blatt 8 Anlage 3, Blatt 8 Anlage 5, Blatt 10

Kreuzungs- und Annäherungsverzeichnis	Planfeststellungsunterlage	Anlage 5.01
----------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname 110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann	Leitungsabschnitt M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann	Leitungsnummer LH-08-O58/1 u. O58/2
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  i. V. </div> <div style="text-align: center;">  i. A. </div> </div>	<div style="text-align: center;">  </div> <p>SPIE SAG GmbH GB-S CeGIT Landshuter Straße 65 84030 Ergolding</p>	<div style="text-align: center;">  </div>
Stand															
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz													
geprüft	18.06.2020	Obermeier													
Revision															

Bauwerksnummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
LTG. 7.5	4+646.92	Wasserleitung Verlegetiefe 1.60 m		VG Tann, Marktplatz 6, 84367 Tann	Bohrung	Anlage 2, Blatt 8 Anlage 3, Blatt 8 Anlage 5, Blatt 10
LTG. 7.1	4+669.43 bis 4+790.08	20-kV-Kabel	NA2XS2Y 3x1x240 Parallelführung	Bayernwerk Netz GmbH, Netzdienste Eggenfelden, Landshuter Straße 22, 84307 Eggenfelden	Annäherung	Anlage 2, Blatt 8 Anlage 3, Blatt 8
LTG. 7.6	4+715.70	Drainage Verlegetiefe 1.00m	genaue Lage unbekannt	Graßl Georg und Erika (geb. Seiler) Mundsberg 1 94367 Reut		Anlage 2, Blatt 8 Anlage 3, Blatt 8
LTG. 7.1	4+771.22	0.4-kV-Kabel	NAYY 4x150	Bayernwerk Netz GmbH, Netzdienste Eggenfelden, Landshuter Straße 22, 84307 Eggenfelden		Anlage 2, Blatt 8 Anlage 3, Blatt 8
LTG. 7.1	4+806.60	20-kV-Kabel (außer Betrieb)	NA2XS2Y 3x1x240	Bayernwerk Netz GmbH, Netzdienste Eggenfelden, Landshuter Straße 22, 84307 Eggenfelden		Anlage 2, Blatt 8 Anlage 3, Blatt 8
LTG. 7.1	4+816.67	20-kV-Kabel 1 PVC-Rohr DN 160 1 PVC-Rohr DN 50 Abstand 40 cm Verlegetiefe 1.00 m		Bayernwerk Netz GmbH, Netzdienste Eggenfelden, Landshuter Straße 22, 84307 Eggenfelden		Anlage 2, Blatt 8 Anlage 3, Blatt 8

Kreuzungs- und Annäherungsverzeichnis	Planfeststellungsunterlage	Anlage 5.01
----------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname 110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann	Leitungsabschnitt M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann	Leitungsnummer LH-08-O58/1 u. O58/2
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  i. V. </div> <div style="text-align: center;">  i. A. </div> </div>	 <p>SPIE SAG GmbH GB-S CeGIT Landshuter Straße 65 84030 Ergolding</p>	
Stand															
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz													
geprüft	18.06.2020	Obermeier													
Revision															

Bauwerks- nummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
VER. 2.5	4+833.77	Zufahrtsstraße zu Flur-Nr. 331		Schmidbauer Josef und Irmgard Mundsberg 2 84367 Reut		Anlage 2, Blatt 8 Anlage 3, Blatt 8
LTG. 7.1	4+839.20 bis 5+157.45	20-kV-Kabel	NA2XS(FL)2Y 3x1x150 Parallelführung	Bayernwerk Netz GmbH, Netzdienste Eggenfelden, Landshuter Straße 22, 84307 Eggenfelden	Annäherung	Anlage 2, Blatt 8 und Blatt 9 Anlage 3, Blatt 8 und Blatt 9
VER. 2.5	5+167.04	O.V.-Straße	Tann - Mundsberg	Gemeinde Reut Marktplatz 6 84367 Tann		Anlage 2, Blatt 8 und Blatt 9 Anlage 3, Blatt 8 und Blatt 9
LTG. 5.1	5+169.81	Telekom Freileitung		Deutsche Telekom Technik GmbH PTI 12 Bajuwarenstraße 4 93053 Regensburg		Anlage 2, Blatt 8 und Blatt 9 Anlage 3, Blatt 8 und Blatt 9
VER. 2.5	5+204.60	Zufahrtsstraße	zu Mundsberg 5	Gemeinde Reut Marktplatz 6 84367 Tann		Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9
GEL. 3.3	5+273.14	Kronwittener Bach		Auer Siegfried Franz, Hiltraching 13 ,84367 Tann Brunner Lidwina Adelheid (geb. Hofer), Rosenweg 14, 84367 Tann Brunner Manfred, Falkenstraße 30, 84367 Tann	Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 11

Kreuzungs- und Annäherungsverzeichnis	Planfeststellungsunterlage	Anlage 5.01
----------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname 110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann	Leitungsabschnitt M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann	Leitungsnummer LH-08-O58/1 u. O58/2
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  i. V. </div> <div style="text-align: center;">  i. A. </div> </div>	 <p>SPIE SAG GmbH GB-S CeGIT Landshuter Straße 65 84030 Ergolding</p>	
Stand															
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz													
geprüft	18.06.2020	Obermeier													
Revision															

Bauwerksnummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
LTG. 7.5	5+305.68	Wasserleitung Verlegetiefe 1.60 m		VG Tann, Marktplatz 6, 84367 Tann	Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 11
VER. 2.5	5+308.16	Kronwittener Straße		Markt Tann Marktplatz 6 84367 Tann	Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 11
LTG. 7.5	5+308.39	Wasserleitung Verlegetiefe 1.75 m HDPE 110	geplant	VG Tann, Marktplatz 6, 84367 Tann	Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 11
LTG. 7.6	5+308.39	Abwasserleitung Verlegetiefe 2.90 m DN 250 STZ	geplant	VG Tann, Marktplatz 6, 84367 Tann	Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 11
LTG. 5.1	5+311.26	Telekom Freileitung		Deutsche Telekom Technik GmbH PTI 12 Bajuwarenstraße 4 93053 Regensburg	Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 11
LTG. 7.1	5+311.91	20-kV-Kabel	geplant	Bayernwerk Netz GmbH, Netzdienste Eggenfelden, Landshuter Straße 22, 84307 Eggenfelden	Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 11

Kreuzungs- und Annäherungsverzeichnis	Planfeststellungsunterlage	Anlage 5.01
----------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname 110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann	Leitungsabschnitt M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann	Leitungsnummer LH-08-O58/1 u. O58/2
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  i. V. </div> <div style="text-align: center;">  i. A. </div> </div>	<div style="text-align: center;">  </div> <p>SPIE SAG GmbH GB-S CeGIT Landshuter Straße 65 84030 Ergolding</p>	<div style="text-align: center;">  </div>
Stand															
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz													
geprüft	18.06.2020	Obermeier													
Revision															

Bauwerksnummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
LTG. 7.1	5+312.95	20-kV-Kabel	geplant	Bayernwerk Netz GmbH, Netzdienste Eggenfelden, Landshuter Straße 22, 84307 Eggenfelden	Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 11
LTG. 7.6	5+362.88	Medienkanal	geplant	Auer Siegfried Franz Hiltraching 13 84367 Tann		Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9
GEB. 6.1	5+409.64	Halle		Lagerhaus Eichinger GmbH & Co.KG Tuchmacherstr. 16 84367 Tann	Annäherung 8,15m zum DBK-Streifen	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9
LTG. 7.1	5+532.86	Stahlrohr DN 500 + 4 PVC DN 160 Verlegetiefe 1.60 m	geplant	VG Tann, Marktplatz 6, 84367 Tann		Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9
LTG. 7.1	5+532.86 bis 5+667.86	Straßenbeleuchtung	NAY2Y-J 4x150	Bayernwerk Netz GmbH, Netzdienste Eggenfelden, Landshuter Straße 22, 84307 Eggenfelden	Annäherung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9
LTG. 7.2	5+667.31	Telekom Kabel		Deutsche Telekom Technik GmbH PTI 12 Bajuwarenstraße 4 93053 Regensburg	Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 12

Kreuzungs- und Annäherungsverzeichnis	Planfeststellungsunterlage	Anlage 5.01
----------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname 110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann	Leitungsabschnitt M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann	Leitungsnummer LH-08-O58/1 u. O58/2
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  i. V. </div> <div style="text-align: center;">  i. A. </div> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>SPIE SAG GmbH GB-S CeGIT Landshuter Straße 65 84030 Ergolding</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>
Stand														
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz												
geprüft	18.06.2020	Obermeier												
Revision														

Bauwerks- nummer	Längestation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
LTG. 7.1	5+667.84	0.4-kV-Kabel	NAY2Y 4x50	Bayernwerk Netz GmbH, Netzdienste Eggenfelden, Landshuter Straße 22, 84307 Eggenfelden	Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 12
LTG. 7.1	5+667.86	Straßenbeleuchtung	NAY2Y-J 4x150	Bayernwerk Netz GmbH, Netzdienste Eggenfelden, Landshuter Straße 22, 84307 Eggenfelden	Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 12
LTG. 4.4	5+668.24	220-kV-Leitung	Altheim - Landesgrenze (-St. Peter) Ltg.-Nr. B104	TenneT TSO GmbH Luitpoldstraße 51 96052 Bamberg	Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 12
LTG. 7.1	5+5668.52	20-kV-Kabel	NA2XS2Y-V 3x1x240	Bayernwerk Netz GmbH, Netzdienste Eggenfelden, Landshuter Straße 22, 84307 Eggenfelden	Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 12
LTG. 7.1	5+669.30	20-kV-Kabel	NA2XS2Y-V 3x1x240	Bayernwerk Netz GmbH, Netzdienste Eggenfelden, Landshuter Straße 22, 84307 Eggenfelden	Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 12
LTG. 7.1	5+669.91	20-kV-Kabel	NA2XS2Y-V 3x1x240	Bayernwerk Netz GmbH, Netzdienste Eggenfelden, Landshuter Straße 22, 84307 Eggenfelden	Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 12

Kreuzungs- und Annäherungsverzeichnis	Planfeststellungsunterlage	Anlage 5.01
----------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname 110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann	Leitungsabschnitt M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann	Leitungsnummer LH-08-O58/1 u. O58/2
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  i. V. </div> <div style="text-align: center;">  i. A. </div> </div>	 <p>SPIE SAG GmbH GB-S CeGIT Landshuter Straße 65 84030 Ergolding</p>	
Stand															
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz													
geprüft	18.06.2020	Obermeier													
Revision															

Bauwerks- nummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
LTG. 7.1	5+670.60	0.4-kV-Kabel	KE 4 x 10 mm ²	Bayernwerk Netz GmbH, Netzdienste Eggenfelden, Landshuter Straße 22, 84307 Eggenfelden	Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 12
LTG. 7.1	5+671.12	20-kV-Kabel	NA2XS2Y-V 3x1x630	Bayernwerk Netz GmbH, Netzdienste Eggenfelden, Landshuter Straße 22, 84307 Eggenfelden	Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 12
LTG. 7.1	5+671.46	20-kV-Kabel	NA2XS2Y-V 3x1x630	Bayernwerk Netz GmbH, Netzdienste Eggenfelden, Landshuter Straße 22, 84307 Eggenfelden	Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 12
LTG. 7.1	5+671.70	20-kV-Kabel	NA2XS2Y-V 3x1x630	Bayernwerk Netz GmbH, Netzdienste Eggenfelden, Landshuter Straße 22, 84307 Eggenfelden	Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 12
LTG. 7.1	5+674.81	0.4-kV-Kabel	NAY2Y 4x150	Bayernwerk Netz GmbH, Netzdienste Eggenfelden, Landshuter Straße 22, 84307 Eggenfelden	Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 12
LTG. 7.2	5+675.58	Telekom Kabel		Deutsche Telekom Technik GmbH PTI 12 Bajuwarenstraße 4 93053 Regensburg	Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 12

Kreuzungs- und Annäherungsverzeichnis	Planfeststellungsunterlage	Anlage 5.01
----------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------

Leitungsname 110-kV-Kabelleitung Anschluss Tann	Leitungsabschnitt M.31 (Ltg.-Nr. O58) - UW Tann	Leitungsnummer LH-08-O58/1 u. O58/2
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Stand</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>aufgestellt</td><td>18.10.2019</td><td>Ehlertz</td></tr> <tr><td>geprüft</td><td>18.06.2020</td><td>Obermeier</td></tr> <tr><td>Revision</td><td></td><td></td></tr> </table>	Stand			aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz	geprüft	18.06.2020	Obermeier	Revision			Aufgestellt: Bayreuth, den 18.06.2020 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i. V. </div> <div style="text-align: center;">  i. A. </div> </div>
Stand														
aufgestellt	18.10.2019	Ehlertz												
geprüft	18.06.2020	Obermeier												
Revision														
	SPIE SAG GmbH GB-S CeGIT Landshuter Straße 65 84030 Ergolding													

Bauwerks- nummer	Längenstation Kabel Nr. Teillänge + Meter	Kreuzung		Besitzer oder zuständige Behörde	Bemerkungen	Darstellung
		mit	nähere Bezeichnung			
VER. 2.3	5+679.85	St 2090 Abs. 180 Station 0,617	Tann - Eiberg	Staatliches Bauamt Passau Servicestelle Pfarrkirchen Arnstorfer Straße 11 84347 Pfarrkirchen	Bohrung	AA Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 12
LTG. 7.5	5+684.64	Wasserleitung Verlegetiefe 1.60 m		VG Tann, Marktplatz 6, 84367 Tann	Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 12
LTG. 7.6	5+689.80	Abwasserleitung Verlegetiefe >2.00m		VG Tann, Marktplatz 6, 84367 Tann	Bohrung	Anlage 2, Blatt 9 Anlage 3, Blatt 9 Anlage 5, Blatt 12